# RSE - Kommandotabelle Stand 18. Januar 2008

| Adresse | Kdo. Nr. | Ein – Aus<br>Schaltbefehl | 00.00 | 02.00 | 03.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 09.00 | 10.45 | 11.20 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 17.30 | 18.00 | 19.30 | 21.00 | 21.15 | 22.05 | 22.10 | 22.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | Strassenlampen Ganznacht | Ein und Aus mit Dämmerschalter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 07 | Strassenlampen Halbnacht | | | | | | | Aus | | | | | | Dämmerschalter | | | | | | | | | Ein | |
| 01 | 08 | Tarif HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 09 | Boiler 8.Std Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | Boiler 8Std. Tag + Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 11 | Boiler 6Std. Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 12 | Boiler 6Std. Tag + Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 13 | Waschm . Haushalt ab 4kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 14 | Waschmaschinen Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 15 | Speicherheizung Einzelspeicher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 16 | Zusatz + Direktheizung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 17 | Bäckereiofen Spitzensperrung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 18 | Bäckereiofen Tarif HT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 19 | Zentralspeicherheizung Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 20 | Zentralspeicherheizung Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Wärmepumpe Spitzensperrung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 22 | Boiler 4Std. Gr. 1 Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 23 | Boiler 4Std. Tag+Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 24 | Boiler 4Std. Gr. 2 Nacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |